

# 質疑応答書

令和3年4月26日

関係業者各位

回答者 財政課長  
(押印省略)

工事名	令和3年度 下浦住宅2号棟大規模改修工事	
番号	質問事項	回答事項
1	指定仮設工事においてゴンドラとは、ロング	宜しいです。
	スパンエレベーターと理解し、揚重荷重は	
	900kg程度でよろしいでしょうか。	
2	外壁改修工事について、ひび割れ補修0.2	宜しいです。
	mm未満シール工法となっていますが、それ	
	以外の補修工事は外壁面調査後に工法等を協議し設計変更にて対応して頂くものと考えてよろしいでしょうか。	
3	今回施工で高架水槽撤去（建築工事）とありますが、現状では高架水槽は使用されていますでしょうか。	使用していません。
4	高架水槽を撤去し、屋上配管接続替えした場合にポンプ室内の既存ポンプで、2号棟全室へ送水する能力は十分でしょうか。	問題ないです。

- 注意事項
- ・ 質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
  - ・ 質疑受付期限 **令和3年4月20日（火）午後1時まで**