

質疑応答書

令和3年4月26日

関係業者各位

回答者 財政課長
(押印省略)

工事名		令和3年度 下浦住宅2号棟大規模改修工事	
番号	質問事項	回答事項	
A-03	畳の仕様がC種 t=30との明記ですが、製作不可能なためD種(KT-IかKT-II)でよろしいでしょうか。	D種(KT-II)として下さい。	
A-06	クリーンルームの明記がありますが仕様、大きさ等が不明です。御指示願います。	10m ² 程度を各階段出入口3ヶ所で考えています。	
A-06	内訳書の指定仮設工事にゴンドラと明記がありますがA-06図の指定仮設工事欄には記載がありません。指定仮設工事であればゴンドラの仕様、使用用途を御指示願います。	仕上材の揚重機として、ロングスパンリフト(900kg程度)を考えています。	
A-07.08	仕上げ表A-07、08図の改修前天井仕上げはひる石の明記ですが、矩計図A-30図 1F～3Fの天井仕上げの明記に相違があります。御指示願います。	仕上表を正としてください。	
A-23	押入詳細図の居室(1)側の天井内に野縁受金物と明記がありますが内訳書では記載がありません。野縁固定方法の御指示願います。	プレート t=1.6 を加工し、野縁受けとしてください。	

- 注意事項
- ・ 質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
 - ・ 質疑受付期限 **令和3年4月20日(火)午後1時まで**