

# 質疑応答書

令和3年4月26日

関係業者各位

回答者 財政課長  
(押印省略)

工事名	令和3年度 下浦住宅2号棟大規模改修工事	
番号	質問事項	回答事項
3	公開数量内訳書、指定仮設工事でゴンドラ	ロングスパンリフト(900kg程度)を
	165日 1か所とありますが、A-01 図建築改	考えています。
	修工事特記仕様書(1) 2 仮設工事 ③揚重機	
	械器具 リフト 165日に○印があります。	
	ゴンドラでは無く、リフト(通称ロングスパンエレベーター)	
	と考えて宜しいでしょうか。	
4	防水改修工事、屋根(屋上)の改質アスファルトシート防	宜しいです。
	水の脱気筒の箇所数が不明です。メーカーの標準	
	仕様を参考に70㎡に1か所とし、372.0㎡	
	170.0㎡⇒6か所と見込んで宜しいでしょう	
	か。	

- 注意事項
- ・ 質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
  - ・ 質疑受付期限 **令和3年4月20日(火)午後1時まで**