

質 疑 応 答 書

令和3年4月26日

関係業者各位

回答者 財 政 課 長
(押印省略)

工事名	令和3年度 下浦住宅2号棟大規模改修工事	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
5	外壁改修工事、A-28、29 図改修前立面図にひび割れの延べ長さ数量 (m) の記載はありません。公開数量内訳書 建築-7ページ、外壁ひび割れ部改修 ひび割れ幅 0.2mm未満シル工法 156.0mのみ計上とし、これ以外の幅の広いひび割れや欠損部改修、浮き部改修については着工後、外壁改修施工面積調査を実施の上、協議により変更増減をすると見込んで宜しいでしょうか。	宜しいです。

注意事項

- ・ 質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
- ・ 質疑受付期限 **令和3年4月20日 (火) 午後1時まで**