

質 疑 応 答 書

令和3年4月26日

関係業者各位

回答者 財 政 課 長
(押印省略)

工事名	令和3年度 下浦住宅2号棟大規模改修工事	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
6	内装改修工事、壁紙張りで改修後各室の壁・	A-07 図を正としてください。
	天井がビニルクロス貼仕上げとなりますが、A-03 図建築改修工事特記仕様書(3)、㉓壁紙張りで 防火種別が●不燃、A-07 図仕上表(1)の特記事 項欄ではビニルクロス準不燃とあります。A-07 図 を正と考えビニルクロスは準不燃（量産品）として 見込んで宜しいでしょうか。	
7	内装改修工事、居室(1)の床は改修後、スライ畳	D 種（KT-II）としてください。
	t=30 となりますが、A-03 図、建築改修工事特 記仕様書(3)、㉔畳敷き 畳の種別※C 種です と、畳厚さの総厚が 30 の場合、畳床 PS-C20 は製作不可です。D 種の畳床 KT-II として見 込んで宜しいでしょうか。	

注意事項

- ・ 質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
- ・ 質疑受付期限 **令和3年4月20日（火）午後1時まで**