

質 疑 応 答 書

令和3年4月26日

関係業者各位

回答者 財 政 課 長  
(押印省略)

工事名	令和3年度 下浦住宅2号棟大規模改修工事	
番号	質 問 事 項	回 答 事 項
8	<p>外壁改修工事、外壁複層仕上塗材について、 A-02 図建築改修工事特記仕様書(2)、外壁改修 工事 ⑤塗り仕上げ外壁より、新設する①、 ⑦通り耐震壁面については●複層仕上塗材※ 複層塗材 E●ゆず肌●ローラー、上塗り材※ 水系※つやあり※アクリル系とし、既存改修面は サnder工法及び水洗い後、※可とう形改修用仕 上塗材 E(参考商品名:水性ワトサーフSG)の上、 前記同様の上塗り材(参考商品名:フリーズコート) として見込んで宜しいでしょうか。</p>	<p>既存改修面はサnder工法の上、複層仕上 塗材Eとしてください。</p>

- 注意事項
- ・ 質疑のない場合は、質疑なしと明記し、入札時に提出すること。
  - ・ 質疑受付期限 **令和3年4月20日(火)午後1時まで**