

入 札 調 書

入 札 記 録							
入札参加業者名	開 札 結 果 (単位：千円)						
	順	第 1 回	順	第 2 回	順	第 3 回	随意契約
東北電化工業(株) 石巻営業所		42,737					
北上電設工業(株)		43,240					
(株)ナリサワ電気		43,045					
(株)宮城プラントサービス		46,000					
日本製紙石巻テクノ(株)		42,849					
(有)東和電設		42,269(失格)					
(株)エスディ佐藤電気 矢本支店	1	42,732					
(株)田倉電気工業所		42,900					
(株)協和産業		43,193					
落札者 (契約予定者)	(株)エスディ佐藤電気 矢本支店						
予定価格金額	48,970,000 円						
最低制限価格	42,400,000 円						
入札経過及び結果	○	東松島市建設工事執行規則 (以下「規則」) 第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、東松島市小松字上砂利田135番地1 (株)エスディ佐藤電気 矢本支店を落札者と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、全社最低制限価格を下回ったため、不調と決定する。					
		規則第 6 条の規定により、一般競争入札を行った結果、の社が最低かつ同価格で予定価格に達したことから、東松島市競争契約入札心得(以下「心得」)第 1 1 条によりくじを行った結果、を落札者と決定する。					
入札記事		については、心得第 7 条第 1 号の規定により、無効とする。(代理人の押印を欠く入札)					
	○	(有)東和電設については、心得第 6 条第 1 号の規定により失格とする。(最低制限価格未満の価格での入札)					

入札日時	令和3年8月26日 午前9時00分
工 事 名	令和3年度 大塩小学校高圧受電設備更新工事
施工場所	東松島市大塩字中沢下 5 番地 地内
工事概要	<ul style="list-style-type: none"> ・屋外キュービクル3面体 1.0基 ・変圧器 (屋内形) 三相30KVA 1.0台 ・変圧器 (屋内形) 単相30KVA 1.0台 ・高圧進相コンデンサ 25KVar 1.0台 ・高圧進相コンデンサリアクトル 50KVar 1.0台 ・既設変圧器等撤去処分 1.0式
工 期	契約の翌日から 令和4年1月21日 まで